



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



☐ 扫一扫验真伪
2WB21071389724-0014

证书编号:

Certificate No.

委托方:

Client

委托方地址:

Address

仪器名称:

Description

型号/规格:

Model/Type

制造厂商:

Manufacturer

出厂编号:

Serial No.

样品接收日期:

Date of Receipt

结论:

Conclusion

校准日期:

Date of Calibration

校准:

Calibration by

审核:

Inspected by

批准人:

Approved Signatory

交科院检测技术(北京)有限公司

北京市顺义区金马园一街5号院

SF6气体密度继电器校验仪

GDJD-3A

武汉国电西高电气有限公司

G20210650486

管理号:

Asset No.

2021-07-22

Y M D

所校准项目合格(Passed at Calibration Items)

2021-07-22

Y M D

建议下次校准日期:

Due Date

2022-07-21

Y M D

彭乾坤

李婉婷

方文潮

(总经理)

证书报告专用章

证书专用章
(Stamp)

本实验室地址: 广东省广州市番禺区石碁镇农科所南街8号

Address: No.8.South Street Shi Ji Institute Guangzhou.Guangdong.China

联系电话(Tel): 020-31134076

传真(Fax): 020-31134076

公司网址(Web): www.lisaitest.com

投诉电话(CT): 020-31104772

邮政编码(Post): 511400

电子邮件(E-mail): cal@lisaitest.com



校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号:
Certificate No.



2WB21071389724-0014

1. 本机构是国家认可的计量检定机构, 质量管理体系符合ISO/IEC17025标准要求。

This station is the national authorized metrological verification station. The quality system is in accordance with ISO/IEC17025.

2. 本机构出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。

All data issued by this station are traceable to national primary standards and International System of Units(SI)

3. 证书内页中"P"代表"Pass","F"代表"Fail","N/A"代表"Not Applicable"。

In the datasheet,"P" represents "Pass" and "F" represents "Fail" and "N/A" represents "Not Applicable".

4. 环境条件。(Environmental condition during the calibration).

温度(Temperature): 21°C 相对湿度 (Relative Humidity): 59 %

5. 校准地点。(Place of the Calibration)

客户现场(一楼厂房)

6. 被校准仪器限制使用条件。(Limiting condition of the instrument Calibration)

7. 本次校准的技术依据。(Reference documents for the Calibration).

JJG 875-2019 数字压力计检定规程 V. R. of Digital Pressure Gauges

8. 本次校准使用的主要计量标准器具。(Main standards of measurement used in the Calibration).

名称 Description	出厂编号 Serial No.	证书号/有效期 Certificate No./ Due Date	溯源机构 Traceability Institute	技术特征 Technique Character
精密数字压力 表	X191121	3WC201.20154353-10262 / 2021-12-01	广州力赛计量检 测有限公司	0.05级





广州力赛计量检测有限公司

Guangzhou LiSai Calibration and Testing Co., Ltd



中国认可
国家承认
校准
CALIBRATION
CNAS L7127

证书编号:

Certificate No.



2WB21071389724-0014

1、外观以及一般性检查:

In view of External and Generality check:

正常

Pass

2、压力校准(Pressure calibration):

示值 Indication (MPa)	实测值 Measured (MPa)	误差 Error (%FS)	不确定度 Uncertainty (%FS)	允许误差 MPE (%FS)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
0.2000	0.2104	-0.01	0.06	± 0.2	P
0.4000	0.4123	-0.01	0.06	± 0.2	P
0.6000	0.6231	-0.01	0.06	± 0.2	P
0.8000	0.8324	-0.02	0.06	± 0.2	P
0.9000	0.9423	-0.02	0.06	± 0.2	P

附: 关于测量结果不确定度的说明:

appendix: Directions of uncertainty in the calibration

1.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

2.测量结果扩展不确定度 (Expanded uncertainty of the measurement results)

k=2

-----以下空白(The below is blank)-----

